

Обращение от 30.06.2018г.

Согласие на размещение обращения на сайте: Есть

Сообщение:

Почему в лагере "Созвездие Юниор" в корпусах летом при температуре окружающего воздуха +25 и выше включены батареи? Спать невозможно, душно! Почему в палатах не работают розетки?

Департамент образования
г. Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
города Новосибирска
**«ГОРОДСКОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
«ФОРМУЛА УСПЕХА»**



630110, Россия, ул. Народная, 63, г. Новосибирск
телефон: +7 (383) 204 15 73
тимуровец.рф, форум-нск.рф
электронная почта: info@forum-nsk.ru
ОКПО 48287287 ОГРН 1025403906307
ИНН 5410127095 КПП 541001001

16.04.2018 № 1167-нск

На № _____ от _____

Уважаемый заявитель!

В ответ на Ваше обращение от 30.06.18, сообщаем следующее.

Розетки в корпусах ДОЛКД «Созвездие Юниор» изолированы в связи с тем, что согласно Постановлению Правительства №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме в РФ» использование розеток в детских комнатах запрещено.

18.06.18 во время пересмены в связи с похолоданием в лагере были включены электрокотлы для прогрева жилых корпусов. 28.06.18 при повышении температуры воздуха на улице, отопление отключено.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с заместителем директора МКУ ДО ГРЦ ООД «ФорУс» Еленой Сергеевной Кузнецовой по тел. 399-11-49

Заместитель директора

Е.С. Кузнецова